

暉凱國際檢驗科技股份有限公司  
食品安全檢驗中心

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2  
報告編號：060525-04-027  
報告頁數：1 of 3  
報告日期：2025年06月16日

統和農場股份有限公司  
桃園市新屋區後庄里後庄五路827號

委託檢驗單位： 統和農場股份有限公司  
委託廠商地址： 桃園市新屋區後庄里後庄五路827號  
聯絡人： 李宛真 小姐  
聯絡電話： 03-4760579  
樣品名稱： 元茂農產企業股份有限公司桃園分公司截切廠用水  
樣品件數： 1件  
生產或供應廠商： -  
產品描述： 散裝，冷藏  
製造日期： -  
有效日期： -  
保存期限： -  
原產地： -  
批號： -  
包裝規格： 600mL

<以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認>

收樣日期： 2025年06月05日  
測試日期： 2025年06月05日~06月07日

測試結果： --請見下頁--



報告簽署人：何中平

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2  
報告編號：060525-04-027  
報告頁數：2 of 3  
報告日期：2025年06月16日

統和農場股份有限公司  
桃園市新屋區後庄里後庄五路827號

## 測試項目及方法

項目	方法
水中總菌落數	NIEA E204.55B-水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法

## 測試結果

項目	單位	結果	限量 <sup>#</sup>
水中總菌落數	(CFU/mL)	$7.5 \times 10^1$	<100
--以下空白--			

- 注意事項： 1. 本報告共3頁，分離使用無效。  
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

- 備註： ① #為依據行政院環境保護署106年01月10日環署毒字第1060000881號令修正「飲用水水質標準」。  
② 水中總菌落數之定量極限為1(CFU/mL)。

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1. 2  
報告編號：060525-04-027  
報告頁數：3 of 3  
報告日期：2025年06月16日

統和農場股份有限公司  
桃園市新屋區後庄里後庄五路827號

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw